RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

MONSIEUR LE PRESIDENT
CC BAYEUX INTERCOM
BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : **vendredi 01 août 2025 à 09h47**
Code Sise du prélèvement **00246298**
Installation Unité de distribution PLANET
Nom du point de surveillance PC LONGUES SUR MER
Localisation exacte Mme Vaugeois. Longues coffee and CO robinet cuisine 3 rue Jean-Pierre
Commune LONGUES-SUR-MER

Prélevé par : EMMANUELLE BRAUD (LABORATOIRE)
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Odeur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	20	°C				*25,00*
pH	7,0	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	<0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2025.13921-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	24	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,10	NFU				2,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	846	µS/cm			200,00	1100,00

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARROMANCHES-LES-BAINS
COMMES
LONGUES-SUR-MER
MAGNY-EN-BESSIN
MANVIEUX
TRACY-SUR-MER

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00246298)

Suite au problème bactériologique rencontré, sur l'unite de distributi on, de nouveaux prélèvements ont été réalisés pour vérifier l'efficaci té des mesures de gestion. Les résultats sur ce point montrent un reto ur à la normale de la qualité bactériologique de l'eau distribuée.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Dominique CHEMIN